

/// SKOGRYDDING I NÆROMRÅDET



TIL GRUNNEIERE

Vi planlegger skogrydding rundt våre linjer i ditt nærområde, og vi ønsker at dette skal foregå så smertefritt som mulig. I denne folderen vil du finne opplysninger om hvordan dette vil utføres og hva det innebærer for dere.



Lavspenningslinje.



Høyspenningslinje.



Traktor påmontert ryddeaggregat.



Linjeryddere i aksjon.



HVA SKAL GJØRES AV HVEM OG HVORFOR?

Kraftlinjetraseene utgjør en viktig del av landskapsbildet. Lange, rette traseer som skjærer gjennom landskapet, og linjer som krysser din private eiendom kan for noen virke skjemmende, men samtidig er de en del av en uhyre viktig infrastruktur.

De fleste har opplevd at strømmen blir borte, og ofte skyldes dette at trær har veltet over eller har kommet for nær linjenettet.

I slike tilfeller kan det også være fare for person-sikkerhet, og blant annet stiller myndighetene krav til en gitt avstand mellom linjen og vegetasjonen.

Høyspenningsluftlinjer er kraftlinjer som overfører strømmen over lengre avstander. Spenningen er høy, og linjene rager i naturen. Men til gjengjeld er det færre av disse, og de er plassert lengre borte fra bygninger.

Lavspenningsluftlinjer er kraftlinjer som skal forsyne kunder direkte med strøm på husveggen, og volumet er naturlig nok stort. Krav til avstanden mellom linjen og vegetasjon er naturlig nok mindre for dette spenningsnivået sammenlignet med høyspenningslinjer.

For å sikre at disse avstandene blir opprettholdt må vegetasjonen ryddes rundt linjene. Hvor ofte dette må gjøres avhenger av hvor hurtigvoksende vegetasjonen er i området.

HVORDAN UTFØRES DETTE?

Hogstmetoder:

For både høy og lavspenningslinjer er det mest vanlig å anvende manuell rydding med motorsag og ryddesag. For høyspenningslinjer som går i utmark kan det også benyttes traktor eller skogsmaskin påmontert ryddeaggregat.

PRYDBUSKER OG FRUKTTRÆR

Ved beskjæring av prydbusker og frukttrær må det holdes betryggende avstand til de strømførende ledninger. Hvis du er usikker med hensyn på avstand og grad av sikkerhet må utførende entreprenør eller netteier kontaktes.

For å hindre merarbeid både for dere og oss må det ikke plantes høytvoksende busker, trær eller hekk i sonen under eller i umiddelbar nærhet av kraftlinjene.

Juletreffelt

Hvis dere har etablert juletreffelt i høyspenningstraseen må disse være godt merket, og inntil 2,5 meter høy. Er disse ikke merket må netteier kontaktes.

Før rydding i private hager

Vi tilstreber å ta direkte kontakt med dere på stedet ved arbeid i private hager. Hvis dere ikke er tilstede kan mindre kvistearbeid starte.

Rydding etter utført arbeid

I utmark ved rydding langs en kraftlinjetrase blir virket normalt ikke fjernet.

Ved boligtomter/bebygde hyttetomter:

- Nyttbart virke skal kvistes og kappes i håndterbare lengder, og samles på egnet plass og etterlates hos respektive grunneiere.
- Mindre virke etterlates samlet i en haug.

Annet:

- Bekker, stier, grøfter, veier, dyrket mark og rundt gjerder skal holdes fri for avhendet virke.

///

SKOGRYDDING I NÆROMRÅDET



REN
RASJONELL ELEKTRISK
NETTVIRKSOMHET

Vi håper på et godt samarbeid i skogryddings-
prosessen slik at det kan utføres med minst mulig
ulempe for alle parter.

Da er det større sjanse for en enda mer stabil god
strømleveranse, og høyere sikkerhet for dere.